

# Obec Turčianska Štiavnička

Obecný úrad, J. Kostru 92/76, 038 51 Turčianska Štiavnička

č.j. 688/396/2016-Bd

V Turčianskej Štiavničke, dňa 23.11.2016

## Vec: Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania

Dňa 22.11.2016 bol stavebnému úradu obci Turčianska Štiavnička doručený návrh navrhovateľa Obec Sučany, Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, IČO 0031 6938 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**Verejné osvetlenie na ulici Hradiská**“ na pozemku parc. č. líniová stavba (neuvádza sa) katastrálne územie Sučany

V zmysle ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov začal stavebný úrad uvedeným dňom územné konanie.

V súlade s ustanovením § 36 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebný úrad týmto

### oznamuje začatie územného konania

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

S ohľadom na skutočnosť, že pre územie, ktorého sa návrh týka, je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na podklade ktorej možno návrh posúdiť, stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 36 ods.2 stavebného zákona, upúšťa od ústneho pojednávania vo veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia tohoto rozhodnutia; inak na ne stavebný úrad nebude prihliadať. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v kancelárii stavebného referátu na Námestí SNP 27, Sučany, v stránkové dni (pondelok, streda, štvrtok, piatok).

V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

**Peter Očka**  
starosta obce

**Vyvesené dňa :** .....

Odtlačok pečiatky obce

**Zvesené dňa:** .....

a podpis oprávnenej

***Na vedomie:***

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
2. Okresný úrad Martin, odbor životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia a klímy, Námestie S.H. Vajanského 2, 036 01 Martin
3. Okresný úrad Martin, odbor životného prostredia, úsek odpadového hospodárstva, Námestie S.H. Vajanského 2, 036 01 Martin
4. Okresný úrad Martin, odbor životného prostredia, úsek ochrany vôd, Námestie S.H. Vajanského 2, 036 01 Martin
5. Okresný úrad Martin, odbor životného prostredia, úsek ochrany prírody, Námestie S.H. Vajanského 2, 036 01 Martin
6. Okresný úrad Martin, odbor pozemkový a lesný, Mudroňova 45, 036 01 Martin
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, Martin
8. Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
10. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava



**VÝZBROJ STOŽIAROV SVETELNÝCH BODOV:**

- M5L1-6**  
M: stožiar SAL-4SE; kóč 42218/CI-63; PEMA DK  
M: svetidlo MOONLIGHT 20; Helios Lighting  
M: Fažn 10 + SR 02; pripojenie na osvetlenie  
M: vnútorný stĺbikaru ČKXY J 3x1,5 - d: 5 m  
M: stožiarový svorkovník RCGA TB 2  
M: betónový základ B-51; PEMA DK  
M: 2 x rúrka FXP 40 d: 1,5 m, pre prírod a vývod kábla
- M8V57-6**  
M: stožiar STK89/703P-Z + výložník V1G15/89-Z  
M: svetidlo SRS50; 1x70W; HITCE; 300H + príruha 60 mm pre SR  
M: Fažn 10 + SR 02; pripojenie na osvetlenie  
M: vnútorný stĺbikaru ČKXY J 3x1,5 - d: 10 m  
M: stožiarový svorkovník RCGA TB 2  
M: základový ráž 200 x 200; betón d: 0,7x0,7x1,2 m  
M: 2 x rúrka FXP 40 d: 2,0 m, pre prírod a vývod kábla
- M10V57-6**  
J: stožiar EPV 10,5/3  
M: výložník VES 1/2000/2  
M: svetidlo SRS50; 1x70W; HITCE; 300H + príruha 60 mm pre SR  
M: ČKXY-O 2x2,5 - d: 3 m  
M: 2 x svorka HEL 3920 (pre AfE)
- M9KV57-6**  
J: stožiar EPV 9/3  
M: výložník VES 1/2000/2  
M: svetidlo SRS50; 1x70W; HITCE; 300H + príruha 60 mm pre SR  
M: ČKXY-O 2x2,5 - d: 3 m  
M: 2 x svorka SP 35-13 (pre AES)  
M: 1 x Nosná svorka s kordónou ES 1500  
M: 2 x nerez; páška F 2007 so sponami A200  
M: 2 x kábelová páška CSB

**ÚPRAVY V ROZV. RVO A NA VEDENIACH:**

- 1: montáž novej skrine SPP 2 (predradč pred RVO 6)  
D: M: demontáž zariadenia a montáž nového zariadenia skrine rozvádzača v.a.  
M: montáž korozny CA 1500  
M: kábelová svorka PA 1500 (pre vodiče 1-AES)  
M: 2 x nerez; páška F 2007 so sponami A200  
M: 4 x prepričovacia svorka HEL-5005 (pripojenie 1-AES na rozv. vývody z RVO)
- 2: montáž novej skrine SPP 2 (prechod do podzemného vedenia)  
M: montáž oceľovej ráky k042 (od SPP do zeme)  
M: 4 x nerez; páška F2007 so sponami A200
- 3: M: 2 x svorka RDP 25/CN (pripojenie 1-AES na holé vodiče)  
M: 2 x kábelová svorka CSB  
M: 1 x kábelová svorka PA 1500  
M: 1 x korozná CA 1500  
M: 2 x nerez; páška F 2007 so sponami A200
- 4: M: 6 m oceľová rúrka 63x2 ZN, Koppo  
M: 6 x nerez; páška F 2007 so sponami A200  
M: 1 x kábelová svorka CSB  
M: 1 x spojka 32/2 ZN, Koppo  
M: 2 m rúrka FXP 32
- 5: D: rozbitie betónového základu
- 6: D: demontáž svetidla  
D: demontáž oceľového stĺbikaru a rozbitie základu  
M: zabehovanie jany - zarovnanie s chodníkom
- 7: M: montáž novej skrine SPP 2 (3 x 20A gG)  
M: rúrka 63x2 ZN, 3 m  
M: montáž korozny CA 1500  
M: kábelová svorka PA 1500 (pre vodiče 1-AES)  
M: 4 x nerez; páška F 2007 so sponami A200

**LEGENDA:**

- 1. ZNAK**  
M: Montáž  
D: Demontáž  
DM: Demontáž a montáž  
J: Jestvujúce
- 2. ZNAK**  
4: Oceľový stožiar v.4 m  
5: Hliníkový stožiar v.4,5 m  
8: Oceľový stožiar v.8 m  
9: Betónový stožiar v.9 m  
10: Betónový stožiar v.10,5 m
- 3. ZNAK**  
L1: LED svetidlo 13W  
LS: Smerovateľné LED sv.  
VS: Výbojkové sv.50W  
VS7: Smerov. výbojk. sv. 70W
- 4. ZNAK (za pomôckou)**  
n: Číslo rozvádzača verejného osvetlenia z ktorého je svetidlo napojené

- LEGENDA SIETÍ**
- vn kábelové vedenie SSE
  - vn kábelové vedenie SSE
  - miestny vodovod
  - miestna kanalizácia
  - plynové potrubie SPP, a.s.
  - kábelové vedenie ST a.s. - zameraný prebieh

- VETVY VEREJNÉHO OSVETLENIA PRIPojENÉ NA FÁZU L3**
- VETVY VEREJNÉHO OSVETLENIA PRIPojENÉ NA FÁZU L2**
- VETVY VEREJNÉHO OSVETLENIA PRIPojENÉ NA FÁZU L1**
- NOVÝ KÁBEL ČKXY-J 4x10 ULOŽENÝ VO VÝKOPÉ 8 Fažn 30x4 mm**
- NOVÉ SAMONOSNÉ OZLOVNÉ VODIČE 1-AES 4 x 16 RM**
- JESTVJÚCI ZÁVEŠNÝ KÁBEL AYK1x4-4x16**
- JESTV. VODIČ AF4 25 VEDENÝ S VODIČMI NH DISTRIB. SIETE**

- RVO: JESTVJÚCI ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA
- SVETIDLO MOONLIGHT 20 (LED L13299), 20W, HELOS LIGHTING
- NOVÝ HLINÍKOVÝ STOŽIAR SAL-4SE, 42218/CI63 + ZÁKLAD B-51, 311151, PEMA DK
- SVETIDLO SITECO SN4517/MS62 SR 50, 70W MH, OSRAM 30M
- NOVÝ OCEĽOVÝ STOŽIAR STK 89/703P S VÝLOŽNÍKOM V1G-15-89, ELV SEMEC
- ⊗ JESTVJÚCE SVETIDLO V.O. - URČENÉ K DEMONTÁŽI
- JESTVJÚCE SVETIDLO V.O. - V TEJTO ETAPE OSTÁVA BEZ ZMENY
- NAVRHOVANÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR EPV 10,5
- JESTVJÚCI BETÓNOVÝ STOŽIAR SSE
- JESTVJÚCI OCEĽOVÝ STOŽIAR

VYPRACOVANÝ:	Ing. Michal Oštal	<b>ELEKTROPROJEKT MARTIN, s.r.o.</b>
INVESTOR:	Obec SUČANY, Námestie SNP 31, 028 02 Sučany	Ing. Michal OŠTAL, elektroprojektant
Miesto STAVBY:	ul. Hradiská, Sučany	IČ zariadenia: 001 02A 1808 EZ P B E1 D
NÁZOV STAVBY (OBJEKT):	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE NA UL. HRADISKÁ, SUČANY</b>	e-mail: mika@pays.sk, tel. 0905 702895
OBŠAH VÝKRESU:	<b>SITUÁCIA</b>	DÁTUM: <b>02. 2016</b>
		PROFESIA: <b>ELEKTRO</b>
		MIERKA: <b>1 : 1000</b>
		STUPEŇ: <b>Projekt</b>
		ČÍSLO VÝKRESU: <b>E1</b> ARCHÍV. ČÍSLO: <b>0716-E1</b>