

8/1/2017

DODATOK Č. 1

k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE PODPERNÝCH BODOV

č. Z-D-2015-001321-00 zo dňa 15.10.2015,

uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dodatok“)

medzi účastníkmi:

Požičiavateľ:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 2143550361/0200
IBAN: SK44 0200 0800 0021 4355 0851
SWIFT: SIBASKEX
IČO: 3042181
IČ DPH: SK202218/453
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10514/L
Zastúpený: Mgr. Ing. Marek Štrpka – generálny riaditeľ

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Ing. Jana Živčicová - technik správy siete
tel. 0918 730 692, e-mail: jana.zivcicova@sse-d.sk

ďalej iba „požičiavateľ“

Vypožičiavateľ:

Obec Sučany

Sídlo: Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0351000027/0000
IBAN: SK43 0900 0000 0003 5155 6827
SWIFT: SIBASKEX
IČO: 00310938
IČ DPH: 00310938/0000
Zastúpený: Ing. Vladimír Plížik – starosta obce

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Ing. Katarína Malková, tel. 043/ 4241026, 0905 560 028,
e-mail: malkova@sucany.sk

ďalej iba „vypožičiavateľ“

(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 15.10.2015, evidenčné číslo
Požičiavateľa: Z-D-2015-001321-00 .

I.

Predmet dodatku

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. II Predmet zmluvy tak, že nový článok Čl. II Predmet zmluvy znie nasledovne:

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy sú podperné body v počte 546 ks, ktoré sú vo vlastníctve požičiavateľa a ktorých vyznačenie a nákres tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve, a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, postavené v obci *Sučany, katastrálne územie Sučany*, ktoré bude vypožičiavateľ skutočne využívať len za účelom prevádzky svojich zariadení uvedených v článku I. tejto zmluvy a požičiavateľ sa zaväzuje mu to umožniť za podmienok uvedených v článku III. tejto zmluvy.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli aj na zmene Čl. III. Spôsob používania podperných bodov vypožičiavateľom – technické podmienky tak, že znie nasledovne:

III.

Spôsob používania podperných bodov vypožičiavateľom – technické podmienky

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude používať spôsobom, ktorý je definovaný v záväzných Všeobecných a technických podmienkach, ktoré sú Prílohou č. 2 k tejto zmluve a ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Predmetom tejto zmluvy je aj akceptácia nových záväzných Všeobecných a technických podmienok zo strany Vypožičiavateľa účinných ku dňu podpisu tejto zmluvy. Tieto Všeobecné a technické podmienky sú prílohou tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vypožičiavateľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie aktuálne znenie Všeobecných a technických podmienok a zaväzuje sa, že v prípade ak umiestnenie namontovaných zariadení Vypožičiavateľa nespĺňa súčasne Všeobecné a technické podmienky, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, je Vypožičiavateľ povinný do 24 mesiacov od podpisu tejto zmluvy, umiestnenie týchto zariadení zosúladiť so súčasne platnými Všeobecnými a technickými podmienkami. V prípade nedodržania Všeobecných a technických podmienok účinných ku dňu podpisu tejto zmluvy po uplynutí tejto lehoty, je Požičiavateľ oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením Vypožičiavateľovi. Doručením sa rozumie najneskôr tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení
3. V prípade, že dôjde k porušeniu Všeobecných a technických podmienok vypožičiavateľom, s výnimkou uvedenou v článku III. bode 2 tejto Zmluvy a vypožičiavateľ nevykoná nápravu ani po výzve požičiavateľa v primeranej (minimálne 7 dňovej) lehote, ktorú mu požičiavateľ poskytne na nápravu, je požičiavateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením vypožičiavateľovi. Doručením sa rozumie najneskôr tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení.

- 1.3. Zmluvné strany sa dohodli aj na zmene Čl. VI. Ostatné ustanovenia tak, že znie nasledovne:

VI.

Ostatné ustanovenia

1. Požičiavateľ neručí za prípadné poruchy alebo škody na zariadení vypožičiavateľa spôsobené poruchou na zariadení požičiavateľa. Požičiavateľ taktiež nezodpovedá za poruchy alebo škody na zariadení vypožičiavateľa vzniknuté v súvislosti s prevádzkou a údržbou zariadenia požičiavateľa. Tieto poruchy a škody svojho zariadenia si odstraňuje požičiavateľ na vlastné náklady.
2. Vypožičiavateľ prevádzkuje zariadenia umiestnené na podperných bodoch Požičiavateľa v zmysle tejto Zmluvy na vlastné náklady a zároveň zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť svojich zamestnancov a tretích osôb, ktorým umožní prístup k týmto zariadeniam a ktorí vykonávajú činnosti na týchto zariadeniach.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je oprávnený prenechať užívanie predmetu výpožičky aj tretej strane s predchádzajúcim písomným súhlasom požičiavateľa, ale výlučne len za verejnoprospešným účelom. Vypožičiavateľ je povinný informovať požičiavateľa o uzatvorení takejto zmluvy o výpožičke a o splnení verejnoprospešného záujmu, a to zaslaním kópie takejto zmluvy na mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vypožičiavateľ je povinný informovať a oboznámiť tretiu stranu so záväznými Všeobecnými a technickými podmienkami, ktoré sú Prílohou č. 2 k tejto zmluve a o tom, že tretia strana bude zaviazaná tieto všeobecné a technické podmienky dodržiavať. Zodpovednosť vypožičiavateľa za prípadné škody a nedodržanie týchto podmienok pritom zostáva nedotknutá a požičiavateľ je oprávnený si túto škodu vymáhať priamo od vypožičiavateľa.

II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
- 2.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 2.3 Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pre požičiavateľa v jednom a pre vypožičiavateľa v jednom vyhotovení. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujú.

19. 06. 2017
Zmluvná strana
Požičiavateľ
Mgr. Ing. Marek Štrpka
generálny riaditeľ

Sučany, dňa 19. 6. 2017
Vypožičiavateľ
Ing. Vladimír Pizik
starosta obce

Stredoslovenská energetika - Distribúcia
akciová spoločnosť
Žilina
-59-



1:2000/1
user: Zivcicova
date: 27 August 2015



Všeobecné a technické podmienky pre využívanie podperných bodov Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s.**Z-D-2015-001321-01****Príloha č. 2**

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D), ako vlastníka a prevádzkovateľa podperných bodov (ďalej p.b.) elektrických vedení súhlasí s využitím p.b. Nájomcom, resp. Vypožičiavateľom (ďalej len *zmluvnej strany*) za nasledovných podmienok:

A. Podmienky montáže a prevádzkovania

1. Predmet využitia p.b. a jeho rozsah bude definovaný v Zmluve podľa vopred schválenej realizačnej projektovej dokumentácie. Zariadenia zmluvnej strany musia byť zakreslené v situačnom nákrese p.b. SSE-D z GIS, v mierke 1:1000 alebo 1:2000. Situačný náčrt rozmiestnenia zariadení zmluvnej strany na p.b. je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluvná strana dodá situačný výkres v digitálnej forme vo formáte pdf, resp. po dohode iný.
2. Zodpovedný zástupca zmluvnej strany musí po uzavretí Zmluvy pred začatím prác vyslať zástupcu realizátora prác na preškolenie z BOZP. Preškolenie vykoná SSE-D na základe žiadosti, kontakt: rastislav.turcan@sse-d.sk, tel. 0917387789, Mgr. Rastislav Turčan.
3. Za dodržiavanie bezpečnosti osôb pri práci na el. zariadeniach a v ich blízkosti, taktiež za zabezpečenie bezpečnej a bezporuchovej prevádzky el. zariadenia je zodpovedná zmluvná strana. Montáž zariadenia zmluvnej strany na p.b. je možná až po obojstrannom podpise Zmluvy na základe dohodnutých podmienok. Vo veciach Zmluvy je potrebné kontaktovať zodpovedného zástupcu SSE-D: Ing. Jana Živčicová, technik správy siete, e-mail: jana.zivcicova@sse-d.sk, tel. 041 5196561.
4. Zmluvná strana je povinná pred začatím prác písomne požiadať SSE-D o fyzické odovzdanie pracoviska (podperných bodov), žiadosť s uvedením čísla Zmluvy zaslať na mailovú adresu: milan.danco@sse-d.sk /majster Strediska údržby Martin/. Na odovzdaní pracoviska zmluvná strana predloží schválenú projektovú dokumentáciu a predpokladaný harmonogram prác.
5. Montáž zariadenia bude vykonávať zmluvná strana s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na práce na elektrických zariadeniach príslušnej napäťovej hladiny. V prípade, ak pri práci alebo montáži nebude možné dodržať bezpečnú vzdialenosť od živých častí elektrického vedenia v zmysle platných STN, takáto práca alebo montáž bude môcť byť realizovaná len:
 - za vypnutého stavu elektrického vedenia podľa bodu 7
 - na napäťovej úrovni NN dodávateľskou organizáciou, ktorá má platné **poverenie pre práce pod napätím na elektrických inštaláciách NN**, vydané SSE-D. Aktuálny zoznam organizácií s platným poverením je zverejnený na internetovej stránke SSE-D www.sse-d.sk
6. Ak si bude zmluvná strana montovať zariadenie na p.b. sama, alebo prostredníctvom inej oprávnenej organizácie musí zmluvná strana, alebo jej subdodávateľ mať:
 - platné oprávnenie na montáž, opravy a údržbu uvedených zariadení podľa §14 ods. 1 písm. a) a §15 ods. 1 a 4 zákona 124/2006 Z.z. Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - oprávnenie na montáž, opravy a údržbu uvedených vedení od IP v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. §4,
 - živnostenský list, alebo výpis z obchodného registra pre túto činnosť
 - pracovníci musia spĺňať kvalifikáciu v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. (v aktuálnom znení), minimálne jeden z nich musí spĺňať §23 elektrotechnik na riadenie činnosti a ostatní §22 samostatný elektrotechnik na príslušnú napäťovú hladinu podľa vedenia prenajímateľa.
 - splnené podmienky uvedené v bode 5
7. V prípade požiadavky na vypnutie elektrického vedenia SSE-D z dôvodu bezpečnosti pri montáži, údržbe, revízie, resp. opráv zariadenia zmluvnej strany, je zmluvná strana povinná postupovať tak, aby bola splnená legislatíva s tým spojená (Zákon č. 251/2012). Na vypínanie a zaistenie elektrického vedenia SSE-D je zmluvná strana povinná 40 dní vopred zaslať písomnú objednávku na SSE-D na adresu: milan.danco@sse-d.sk /majster Strediska údržby Martin/. V objednávke

bude uvedené číslo Zmluvy a harmonogram prác. SSE-D si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na vypnutie elektrického vedenia z prevádzkových dôvodov, resp. upraviť harmonogram vypínania

8. V prípade, že realizáciou stavby na prenajatých podperných bodoch, vznikne potreba pripojenia tejto stavby ako nového odberného miesta zmluvnej strany k distribučnej sústave, je potrebné predložiť do SSE-D samostatnú žiadosť o nové pripojenie (t.j. o určenie bodu a podmienok pripojenia daného nového odberného miesta a uzatvorenie Zmluvy o pripojení), prostredníctvom formuláru zverejneného na stránkach www.sse-d.sk. Detailné informácie je možné odkonzultovať prostredníctvom zákazníckej linky SSE-D 0850 166 007, alebo mailom na: prevadzkovatel@sse-d.sk. To platí aj v prípade rekonštrukcie jestvujúceho odberného miesta.
9. Po namontovaní svojich zariadení, zmluvná strana vykoná legislatívou predpísané revízie a skúšky. Najneskôr do 10 dní po ukončení realizácie diela a skúšok je zmluvná strana povinná požiadať SSE-D písomne o prevzatie pracoviska a žiadosť s uvedením čísla Zmluvy zaslať na mailovú adresu: milan.danco@sse-d.sk /majster Strediska údržby Martin/. Súčasťou požiadavky musí byť aj vypracovaný MPP v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z., § 8, ods. c (vzťahuje sa na vyhradené technické zariadenia skupiny A).
K prevzatiu pracoviska dôjde za účasti zástupcu SSE-D na preberacom konaní, na ktorom sa vykoná technická prehliadka zariadenia a súlad so schválenou dokumentáciou, ktorú zmluvná strana predloží na preberacom konaní. Zmluvné strany protokolárne odovzdajú a prevezmú predmet nájmu).
10. Užívaním svojich zariadení nesmie zmluvná strana ohrozovať prevádzku zariadení SSE-D a sťažovať k nim prístup.
11. Zmluvná strana musí mať v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z., § 8, ods. c (vzťahuje sa na vyhradené technické zariadenia skupiny A) vypracované a pravidelne aktualizované miestne prevádzkové predpisy pre prevádzku a údržbu svojho zariadenia inštalovaného na podperných bodoch SSE-D, (ďalej len ako MPP), ktoré Zmluvná strana predloží na schválenie SSE-D. Aktualizácie MPP je zmluvná strana povinná posielajú na email: majetok@sse-d.sk.
12. Zmluvná strana je povinná počas platnosti zmluvy oznamovať vopred každý zásah na svojich zariadeniach umiestnených na p.b. SSE-D a to na emailovú adresu: majetok@sse-d.sk.

B. Technické podmienky:

13. Technické podmienky pre montáž a prevádzkovanie zariadení zmluvnej strany na p.b. SSE-D sa riadia STN 33 3300, STN 34 2100, STN EN 50423-1 a ostatnými súvisiacimi normami a predpismi.
14. Montáž bude vykonaná podľa platnej projektovej dokumentácie vopred schválenej v SSE-D, resp. schválených typových podkladov. Montáž bude vykonaná prednostne na odvrátenú stranu p.b. od prístupovej komunikácie, vo vzdialenosti 0,5-0,8m pod NN elektrickým vedením SSE-D. Prednostne sa použijú tzv. práporcové konzoly, aby bol zabezpečený odstup cudzieho vedenia od p.b.. Svietidlá sa nesmú montovať priamo na p.b.. Musia byť namontované na výložníky s dĺžkou max. 1 meter. Nie je prípustné umiestňovať cudzie zariadenie nad elektrické vedenie SSE-D, a.s.. Zakázané je porušenie celistvosti podperného bodu, napr. navrtávať do stĺpov otvory. Montované elektrické zariadenie musí vyhovovať požiadavkám STN EN 50160.
15. Zariadenia zmluvnej strany musia byť označené na každej inštalačnej skrinke na p.b. (max. rozmer skrinky 300x200mm) prislúchajúcej k tomuto zariadeniu, alebo v ich blízkosti identifikačným štítkom (logo, meno zmluvnej strany, tel. kontakt). Štítko musí byť vyhotovené tak, aby bol čitateľný po celú dobu prevádzkovania zariadenia. Rozmery štítku majú byť min. 10x4 cm. Ak zmluvná strana takéto skrinky nebude prevádzkovať alebo budú ďaleko od seba, zmluvná strana označí svoje zariadenie v pravidelných odstupoch aj na vedení, spravidla na nosnej konzole zariadenia na p.b. visiacim štítkom.
16. Na p.b. SSE-D sa môže montovať iba typizovaný elektroinštalačný materiál a výzbroj. Zmluvná strana sa zaväzuje, že použitý materiál, prístroje, spotrebiče a zariadenia vyhovujú požiadavkám bezpečnostných predpisov a noriem. V opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu.
17. Pri rekonštrukciách zariadení obcí (obecný rozhlas, verejné osvetlenie, kamerový systém, ...) je potrebné prednostne tieto riešiť spoločným tzv. hybridným vedením. V prípade že sa nepoužije hybridné vedenie, nové zariadenia obecného rozhlasu a kamerového systému sa povolujú len ako

bezdrôtové systémy. Pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci/ miestnej časti je potrebné v rámci tejto rekonštrukcie vymeniť vedenie verejného osvetlenia vyhotovené holými vodičmi za izolované vedenie. Elektromerové a iné rozvádzače (verejné osvetlenie a pod.) sa umiestňujú mimo p.b. SSE-D.

18. Telekomunikačné vedenie bude namontované na tzv. práporcové konzoly, aby bol zabezpečený odstup telekomunikačného vedenia od podperného bodu a možnosť manipulácie s rebríkom.
19. Telekomunikačné vedenie umiestnené na p.b. bude vyhotovené ako pasívne bez aktívnych prvkov (dielektrické materiály). Prípojky si zmluvná strana bude riešiť ako zemné.
20. Zmluvná strana musí zvoliť taký spôsob montáže a uchytenia svojich zariadení, aby bolo možné tieto pracovníkmi SSE-D pri prevádzkovaní, údržbe a opravách elektrického vedenia bez poškodenia odpojiť (napr. výmene p.b. a pod.). Umiestnenie káblových rezerv sa na p.b. nepovoľuje.